

益阳市资阳区水利局

关于新桥河镇梅花园村、蓼东村、蓼园村 未实施集中供水问题整改的情况报告

问题 1：新桥河镇有 3 个村至今未实施集中供水

整改进度：已完成

整改情况：已完成农村自来水集中供水工程建设，在新桥河镇新建梅花园水厂、蓼园水厂，共投资 710 万元。梅花园水厂供水规模 500 吨/天，供水范围为梅花园村 3693 人，水源为取地下水。蓼园水厂供水规模 200 吨/天，供水范围为蓼园村 1249 人和蓼东回民村 869 人，管网总长度 77697 米，水源为取地下水。建设内容包括新建水源井眼、生产用房、一体化水处理设备、不锈钢清水池和原水池、输配管网及厂区建设等。两处水厂主体工程建设于 2024 年 12 月底已完成，2025 年 3 月 20 日水厂已正式通水，目前已完成入户工程建设 833 户，其中梅花园村 535 户，蓼东村 99 户，蓼园村 199 户。后续将根据群众需求及时安装入户管网。

是否公开：是（向社会公开）

同意报。

丁巍

10/6

